



DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

Identifikační údaje zadavatele

Obec Milčice
Milčice 32, 289 11 Milčice
IČ: 00239445
DIČ: CZ00239445

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jakub Douděra, starosta
tel.: +420 325594218 / +420 731406747
e-mail: podatelna@obec-milcice.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacích:
Michala Dekiská, jednatel, API Kolín s.r.o.
tel.: +420 775050064, e-mail: dekiska.apikolin@centrum.cz

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chodníků, Milčice**
Druh zakázky: Stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ
Režim veřejné zakázky: Vyhlašovaná veřejná zakázka je **veřejná zakázka malého rozsahu** dle § 27 ZZVZ.
Druh zadávacího řízení: V souladu s ustanovením § 31 ZZVZ je tato veřejná zakázka malého rozsahu **zadáвана mimo režim ZZVZ.**

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek – dodatečné informace č. 2 – formou odpovědí na dotazy doručené dne 23.09.2019:

Prosím o bližší upřesnění – specifikaci prvků v níže uvedené položce **32** z výkazu výměr zadávací dokumentace, Zasláním realizační projektové dokumentace Elektro pro osvětlení přechodu pro chodce, nebo určení: druhu a délky sloupů, druhu a délky výložníků, vataž a druh světél, určení místa připojení na V.O. a délku přípojky, případného podvrtnu.

32	916999599	Dodání a montáž lampy osvětlení pro chodce dle PD - osvětlení místa pro přecházení bude v souladu s ČSN EN 13201-2-nová kabeláž vč. spodní stavby, zemních prací, základových konstrukcí, spojování, revize atd.	kus	2,00000
-----------	-----------	--	-----	---------

Předem děkujeme za upřesnění vašeho požadavku ve výše uvedené položce, to umožní ocenění vámi očekávaných jednotlivých prvků.

Odpověď:

*Položka č. 32 v Příloze č. 3 ZD Soupis prací, dodávek a služeb, dokument Vykaz_vymer-2019.xlsx, Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci, zahrnuje:*

- zemní práce (výkop v zemině třídy III-IV)* 7,25 m³
- spojování kabelu, včetně spojek* 2 ks



DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

- 1 podvrt v DN75 (obsahuje i chráničku DVK 75 mm) 7,65 m
- kabelové vedení nn AYKY 4x25mm² + instalace 20,76 m
- chránička pod chodníkem DVK 75 mm, včetně instalace 5,75 m
- betonáž sloupů 0,9 m³
- uzemnění FeZn (průměr 10 mm) 3,25 m
- ocelový stožár třístupňový bez použití patice pro přechody typ PB 6-133/108/89 s jednoramenným výložníkem PD 1-2000/89, v povrchové úpravě pozink+montáž 2 ks

Součástí dodávky není svítidlo. Obec dodá sama, jelikož je součástí pilotního projektu SIC na smart osvětlení v obci.

Ostatní podmínky výběrového řízení se nemění.

V Milčicích

.....
Ing. Jakub Douděra – starosta